

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, E-mail: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
692091, Приморский край, Кировский район, п. Кировский, ул. Гагарина 24

Отдел надзорной деятельности Кировского муниципального района

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

п. Кировский
(место составления)

«20» октября 2015 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 141 / 1 / 96

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному казенному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

*«Детский сад № 2 п. Кировский Кировского района» в лице законного представителя -
заведующего Никитенко Марины Павловны*

физического лица-гражданина объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Кировского муниципального района майора внутренней службы Анищенко Петра Александровича от 19 октября 2015 года № 141, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 28 июля 2015 г. 20 октября 2015 г.

государственным инспектором Кировского муниципального района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (-ов) по

старшим лейтенантом внутренней службы Антоновым Евгением Леонидовичем

пожарному надзору, провадизишего (-их) проверку)

проведена *внеплановая* проверка: *муниципального дошкольного образовательного*

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

казенного учреждения «Детский сад №2 п. Кировский Кировского района» по адресу:

692091, Приморский край, Кировский район, п. Кировский, ул. Ленинская 35

совместно с: *Заведующим Никитенко Мариной Павловной*

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием координатного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	4	5
1	Пожарные кран №1 не оборудован сертифицированным пожарным шкафом	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	01.04.2016	

2	Пожарные кран оборудован сертифицированным пожарным шкафом	№2 не	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1.НПБ 151-2000.	01.04.2016
3	Пожарные кран оборудован сертифицированным пожарным шкафом	№3 не	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1.НПБ 151-2000.	01.04.2016
4	Пожарные кран оборудован сертифицированным пожарным шкафом	№4 не	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1.НПБ 151-2000.	01.04.2016
5	Противопожарная электрошитовую помещения функциональной опасности с огнестойкости требуемого	дверь в между различной пожарной с пределом менее	п.п. 1 ч.1,2 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, п. 7.4 СНиП 21-01-97.	01.04.2016
6	Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации не осуществляется на ЦУС ("01") Государственной противопожарной службы		п.13.4. НПБ 88-2001, Ст. 4.3 закона Приморского края от 29.12.2004г. № 196- КЗ, п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.	01.04.2016
7	Хозяйственный склад оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации	склад не оборудован автоматической пожарной	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», НПБ 110-2003 п. 9.	01.04.2016
8	Деревянные конструкции крыши хозяйственного склада не обработаны огнезащитным составом	конструкции	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.7.1 абз.2 СНиП 21-01-97 г.	01.04.2016
9	Деревянные конструкции крыши здания детского сада не обработаны огнезащитным составом	конструкции	п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 1(определение «нормативные документы по пожарной безопасности») Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.7.1 абз.2 СНиП 21-01-97 г.	01.04.2016
10	На дверях помещений отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	помещений	ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 20 ППП -2012.	01.04.2016
11	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией	не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 п. 5 НПБ 104-03.	01.04.2016
12	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц	проведены испытания	п.24 ППП – 2012.	01.04.2016

13	Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации не проводятся.	п.63 ППР – 2012.	01.04.2016	
----	---	------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор отдела надзорной деятельности
Кировского муниципального района
старший лейтенант внутренней службы Е.Л. Антонов*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» октября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:
*Заведующий
Никитенко Марина Павловна*
(должность, фамилия, инициалы)

«20» октября 2015 г.



(подпись)

МЛП*

(подпись)